

## 管网水 7 项指标

(2024 年 4 月 1 日~2024 年 4 月 15 日)

| 序号 | 项目                         | 单位        | 限值         | 检测值  |      |      | 备注 |
|----|----------------------------|-----------|------------|------|------|------|----|
|    |                            |           |            | 最大值  | 最小值  | 平均值  |    |
| 1  | 色度(铂钴色度单位)                 | CU        | $\leq 15$  | <5   | <5   | <5   | —  |
| 2  | 浑浊度(散射浑浊度单位)               | NTU       | $\leq 1$   | 0.30 | 0.09 | 0.15 | —  |
| 3  | 臭和味                        | —         | 无          | 无    | 无    | 无    | —  |
| 4  | 菌落总数                       | CFU/mL    | $\leq 100$ | 18   | 0    | 0    | —  |
| 5  | 总大肠菌群                      | CFU/100mL | 不得检出       | 未检出  | 未检出  | 未检出  | —  |
| 6  | 总氯                         | mg/L      | 0.05~3.0   | 0.96 | 0.39 | 0.65 | —  |
| 7  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L      | $\leq 3$   | 1.46 | 0.76 | 1.0  | —  |

说明:

(一) 上海浦东威立雅自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);

(二) 上述供水水质检测值系上海浦东威立雅自来水有限公司各水厂管网水 7 项指标检测结果, 公布频率为每两周一次;

(三) 上海浦东威立雅自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式, 未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式, 因而检测指标采用总氯。